

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०विभाग
प्रयागराज

पत्रांक - KIDS/0301/121/22-23

दिनांक -01-03-23

सेवा मे

किड्स एकेडमी

225 रीवा रोड महेवा

प्रयागराज

विषय - किड्स एकेडमी, 225 रीवा रोड महेवा, प्रयागराज, उ०प्र० के भवन का भूकम्परोधी प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्रांक KIDS/0301/121/22-23

उपरोक्त विषयक विद्यालय का स्थलीय सत्यापन करने के पश्चात नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्रावधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित होने का प्रमाण-पत्र संलग्नक कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयागराज

पत्रांक

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता नि०ख०, लो०नि०वि० प्रयागराज को सूचनार्थ प्रेषित

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर मूकम्परोधी (NBC) / अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट
 सी०बी०एस०ई०सीईई०आई०सी०एस० विद्यालय (कक्षासे 12) हेतु चेकलिस्ट

| क्र.स. | सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु | जांच आख्या |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | भवन की चेक लिस्ट | |
| 1 | क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है? | हाँ |
| 2 | क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा हो स्वीकृत है? | हाँ |
| 3 | क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊँचा है? | नहीं |
| 4 | क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी०) है? | हाँ |
| 5 | क्या भवन के चारो तरफ 6.0 मी० खुला स्थान है? | हाँ |
| 6 | क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है? | हाँ/ नहीं |
| 7 | क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है? | हाँ |
| 8 | क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी० है? | हाँ |
| 9 | क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी? | हाँ |
| 10 | क्या भवन की दीवारे ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है? | हाँ |
| 11 | क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रेक है? | नहीं |
| 12 | क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी०) है? | हाँ |
| 13 | क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी० एवं ऊँचाई 45 मी० है? | हाँ |
| 14 | क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है? | हाँ/ नहीं |
| 15 | क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे है? | हाँ |


10/5/23

सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
 प्रयागराज

भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि किड्स एकेडमी, 225 रीवा रोड, महेवा प्रयागराज उ०प्र० के संलग्न फोटोग्राफ के अनुसार वर्तमान में निर्मित कक्ष नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के प्राविधानिक सुरक्षा मानक भूकम्परोधी के अनुसार निर्मित है।


1/1/23


सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
प्रयागराज